



רשומות

קובץ התקנות

27 בנובמבר 1969

2486

י"ז בכסלו תש"ל

עמוד

498	תקנות המילחה (חברות ביטוח) (נוסח של איגרות חוב אשר יום רכישתן הוא ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968) או לאחר מכן), תש"ל—1969
500	תקנות שירות מילואים (תגמולים) (תיקון), תש"ל—1969
501	תקנות התעבורה (תיקון), תש"ל—1969
503	תקנות התכנון והבניה (התקנת תנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת ומיתקן לדלק נוזלי), תש"ל—1969
508	תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון), תש"ל—1969
508	תקנות המשקולות והמידות (תיקון), תש"ל—1969
509	אכרזת יערות (אזורים שמורים ליער), תש"ל—1969
513	אכרזת תקנים (תקן ישראלי 20 — ניסן תשכ"ט (מארס 1969) — מנורות חשמל), תש"ל—1969

מדור לשלטון מקומי

514	חוק עזר לחיפה (עצים מסוככים) (תיקון), תש"ל—1969
515	חוק עזר לקרית אונו (ביוב) (תיקון), תש"ל—1969

חוק המילוה (חברות ביטוח), תשכ"ג—1962

תקנות בדבר נוסחה של איגרת חוב ומועדי תשלום הריבית

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-16 לחוק המילוה (חברות ביטוח), תשכ"ג—1962, אני מתקין תקנות אלה ומורה לאמור:

1. (א) איגרות חוב צמודות למדד יוקר המחיה אשר יום רכישתן הוא ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968) או לאחר מכן יהיו בנוסח שבתוספת הראשונה.
(ב) איגרות חוב צמודות לשער הדולר אשר יום רכישתן הוא ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968) או לאחר מכן יהיו בנוסח שבתוספת השניה.
2. הריבית על איגרות החוב תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל שנה.
3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות המילוה (חברות ביטוח) (נוסח של איגרות חוב אשר יום רכישתן הוא ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968) או לאחר מכן), תשל"ל—1969".

נוסח איגרות
חוב

מועדי תשלום
הריבית

השם

תוספת ראשונה

(תקנה 1 (א))

מדינת ישראל

חוק המילוה (חברות ביטוח), תשכ"ג—1962

איגרת חוב רשומה על שם שאיננה עבירה נושאת ריבית של 5.8% לשנה
צמודה למדד יוקר המחיה

- שם החברה:
- סדרה:שנת.....
- התאריך הנקוב של הסדרה: 1 בינואר.....
- השווי הנקוב של האיגרת: (.....לירות)
- מועד הפדיון של האיגרת:
1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילוה (חברות ביטוח), תשכ"ג—1962.
 2. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו תנאי ההצמדה למדד יוקר המחיה המפורטים בחוק.
 3. הריבית על איגרת חוב זו תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל שנה, החל ביום.....
 4. הריבית על איגרת חוב זו לא תהא חייבת בשום מס המוטל על הכנסה, חוץ מן המס שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה, ושלא יעלה על 25%.
 5. המדד שפורסם לאחרונה לפני התאריך הנקוב של האיגרת:נקודות.

החשב הכללי

שר האוצר

¹ ס"ח תשכ"ג, עמ' 10; תשכ"ד, עמ' 6; תשכ"ט, עמ' 222.

השווי הנקוב של איגרת חוב זו — (לפי סעיף 11 לחוק)

הוגדל	הוקטן
(1) ביום.....	(1) ביום.....
בסכום של.....	בסכום של.....
(2) ביום.....	(2) ביום.....
בסכום של.....	בסכום של.....
השווי הנקוב של איגרת חוב זו — לאחר השינוי	
(1) ביום.....	
השווי הנקוב.....	
(2) ביום.....	
השווי הנקוב.....	
	חתימה

תוספת שניה

(תקנה 1 (ב))

מדינת ישראל

חוק המילווה (חברות ביטוח), תשכ"ג—1962

איגרת חוב רשומה על שם שאיננה עבירה נושאת ריבית של 5.8% לשנה
צמודה לשער הדולר

- שם החברה:
- סדרה..... שנת.....
- התאריך הנקוב של הסדרה: 1 בינואר.....
- השווי הנקוב של האיגרת: (לירות.....)
- מועד הפדיון של האיגרת:
1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילווה (חברות ביטוח), תשכ"ג—1962.
 2. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו תנאי ההצמדה לשער הדולר המפורטים בחוק.
 3. הריבית על איגרת חוב זו תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל שנה, החל ביום.....
 4. הריבית על איגרת חוב זו לא תהא חייבת בשום מס המוטל על הכנסה, חוץ מן המס שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה, ושלא יעלה על 25%.
 5. מחיר הדולר בתאריך הנקוב של האיגרת: (לירות.....)

שר האוצר.....
החשב הכללי.....

השווי הנקוב של איגרת חוב זו — (לפי סעיף 11 לחוק)

הקטן	הוגדל
(1) ביום.....	(1) ביום.....
בסכום של.....	בסכום של.....
(2) ביום.....	(2) ביום.....
בסכום של.....	בסכום של.....

השווי הנקוב של איגרת חוב זו — לאחר השינוי

(1) ביום.....	
השווי הנקוב.....	
(2) ביום.....	
השווי הנקוב.....	

חתימה

ז א ב ש ר ף
שר האוצר

כ"ט בחשוון תש"ל (10 בנובמבר 1969)
(חמ 72190)

חוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט—1959 [נוסח משולב]

תקנות בדבר תשלום תגמולים למשרתים במילואים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-37 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט—1959 [נוסח משולב]¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 6 לתקנות שירות מילואים (תגמולים), תשכ"ז—1967² —

תיקון תקנה 6

(1) תקנות משנה (ג) ו-(ד) יסומנו (ד) ו-(ה) ובמקום תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ב) ההכנסה היומית הממוצעת של מי שהיה עובד עצמאי בחלק משנת הכספים שלפיה חושב התגמול תחושב לפי הכנסתו המשמשת בסיס לחישוב דמי הביטוח המשתלמים בשנת הכספים שבה שירת במילואים כשהיא מחולקת במספר הימים של תקופת היותו עובד עצמאי בשנת הכספים שלגביה נעשה החישוב האמור.

(ג) עובד עצמאי שחוייב בתשלום דמי ביטוח על פי דין וחשבון שהגיש או לפי קביעה על פי חוק הביטוח שנעשתה תוך החדשיים שבתכוף לפני שירות במילואים או לאחריו (להלן — התקופה הקובעת), ולא היה עובד בשכר או עובד במשכורת או תלמיד תוך ששת החדשים שקדמו לשירות, לא תעלה הכנסתו היומית הממוצעת על מחצית המקסימום השנתי שלפיו משתלמים דמי ביטוח כשהיא מחולקת ב-360."

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 306; תשכ"ז, עמ' 98.
² ק"ת 2113, תשכ"ז, עמ' 3371; תשכ"ט, עמ' 545.

"(ו) הפך אדם תוך התקופה הקובעת מעובד בשכר לעובד עצמאי והכנסתו היומית הממוצעת כעובד בשכר גדולה מהכנסתו היומית הממוצעת כעובד עצמאי (להלן בתקנה זו — ההכנסה) — תוגדל ההכנסה עד שיעור השכר.

(ז) הפך אדם תוך התקופה הקובעת מעובד עצמאי לעובד בשכר וההכנסה גבוהה מהשכר — יוגדל השכר עד שיעור ההכנסה.

(ח) לענין תקנה זו, "השכר" — השכר מעבודה שכירה תוך התקופה הקובעת מחולקת בימי העבודה שעבד האדם באותה תקופה."

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות מילואים (תגמולים) (תיקון), תש"ל—1969". השם

יוסף אלמוגי
שר העבודה

כ"ח בחשוון תש"ל (9 בנובמבר 1969)
(חמ 75128)

פקודת התעבורה

תקנות לביצוע הפקודה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה¹, אני מתקין תקנות אלה :

1. בתקנה 101 (ג) לתקנות התעבורה, תשכ"א—1961² (להלן — התקנות העיקריות), תיקון תקנה 101 בסופה יבוא "ולמעט אופנוע עם רכב צדי".

2. בתקנה 266 לתקנות העיקריות, אחרי הגדרת "סרן" יבוא :
"פנסי חזית מסוג מאושר" — פנסי חזית מסוג אירופי אסימטרי המיועדים לרכב הנע בצד ימין של הדרך בהתאם למפרטים כפי שפורסמו בפרסומי או"מ מספר E/ECE/324 ואשר ניתן לעיין בהם במשרדי הרישוי המחוזיים."

3. בתקנה 276 לתקנות העיקריות, אחרי "(14) הראש הרוחני של העדה הדרוזית" יבוא "(15) ראשי הדת הבהאית". תיקון תקנה 276

4. במקום תקנה 334 לתקנות העיקריות יבוא :

"פנסי חזית 334. (א) ברכב מנועי שאינו רכב איטי, אשר רחבו הכולל עולה על מטר אחד, למעט אופנוע, יותקנו שני פנסי חזית שכל אחד מהם יאיר באור דרך (האור הגדול) ובאור מעבר (האור הקטן), או יותקנו ארבעה פנסי חזית אשר לפחות אחד מכל צד יאיר באור דרך ואחד בלבד מכל צד יאיר באור מעבר.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² ק"ת 1128, תשכ"א, עמ' 1425.

(ב) אור הדרך יהיה אור לבן או אור צהוב בהיר (להלן — צהוב) ויאיר את הדרך לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-100 מטר.

(ג) אור המעבר יהיה אור לבן או אור צהוב ויאיר את הדרך לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-30 מטר ועצמתו לא תעלה על לוקס אחד בשעה שהיא נמדדת על גבי משטח המוצב על פני הדרך במרחק 25 מטר מן הפנס האמור — מגובה מרכז הפנס ולמעלה ממנו.

(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) ברכב מגועי אשר נרשם לראשונה לאחר יום כ"ב בטבת תש"ל (31 בדצמבר 1969) יהיו פנסי החזית כלהלן:

(1) ברכב בעל שני פנסי חזית יהיו שניהם פנסי חזית מסוג מאושר;

(2) ברכב בעל ארבעה פנסי חזית יהיו שני הפנסים, המאירים באור מעבר, פנסי חזית מסוג מאושר.

5. במקום תקנה 335 לתקנות העיקריות יבוא:

335. פנסי החזית יותקנו בחזית הרכב, פנס אחד או שניים בכל צד של הרכב מותקנים באופן סימטרי לגבי הציר המרכזי של הרכב, ובלבד שהמרחק מפני הקרקע לקצה התחתון של השטח המאיר בזוכית הפנס יהיה לפחות 40 ס"מ והמרחק מפני הקרקע לקצה העליון לא יעלה על 120 ס"מ; האור בפנסי החזית האמורים יאיר בצבע אחד; הפנסים המאירים באור מעבר יאירו בעצמה שווה, והפנסים המאירים באור דרך יאירו בעצמה שווה; הותקנו ברכב ארבעה פנסי חזית, יהיו שני הפנסים הקיצוניים לצד הרכב פנסים המאירים באור מעבר.

התקנת פנסי חזית

החלפת תקנה 335

6. בחלק ג' של התוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בסעיף 2, במקום הקטע:

"שיעור האגרה בעד רשיון לרכב פרטי מסוג ג'יפ או לנדרובר יהיה כשיעור האגרה שנקבעה לרכב פרטי אשר תפוסת הבוכנות שלו היא 1000 סמ"ק"

תיקון התוספת הראשונה

יבוא:

"שיעור האגרה בעד רשיון לרכב שדה יהיה כשיעור האגרה שנקבעה לרכב פרטי אשר תפוסת הבוכנות שלו היא 1000 סמ"ק."

בסעיף זה, "רכב שדה" — רכב מגועי מסוג פרטי, למעט סטיישן וגון, בעל הנעה קדמית ואחורית וכן בעל סידור ההפעלת כל מערכת ההילוכים למאמץ מוגבר על ידי הפעלתה בשתי מהירויות והמונע במונע בנוזן, לרבות רכב פרטי אשר צוין ברשיונו כג'יפ או לנדרובר והתואם את הדרישות של רכב שדה כאמור.

7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התעבורה (תיקון) תש"ל—1969".

השם

מ ש ה כ ר מ ל

א' בכסלו תש"ל (11 בנובמבר 1969)

שר התחבורה

(חמ 756125)

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965

תקנות בדבר התקנת תנורי הסקה דירתיים ומיתקנים לדלק נוזלי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה —
"ארובה" — ארובה של תנור לפליטת גז שריפה, כולל התותב או השרוול של הארובה;
"בנין" — כמשמעותו בחוק;
"דירה" — כמשמעותה בסעיף 1 לחוק בתים משותפים, תשכ"א—1961 [נוסח משולב]²;
"דלק נוזלי" — דלק המזין את התנור, לרבות נפט או סולר;
"היתר" — היתר לעבודה לפי פרק ה' לחוק;
"ועדה מקומית" — ועדה מקומית לתכנון ולבניה;
"מהנדס" — מהנדס הועדה המקומית;
"מיתקן לדלק נוזלי" — מיכל או מבנה שמאוחסן בו דלק נוזלי, למעט מיכל הנמצא בתוך תנור;
"נכס" — הנכס שלגביו הוגשה בקשה להיתר או ניתן היתר;
"צנרת" — צינורות המעבירים לתנור דלק נוזלי ממיתקן לדלק נוזלי;
"תנור" — כמשמעותו בסעיף 1 לאכרזות הפיקוח על מצרכים ושירותים. (התקנת תנורי הסקה דירתיים), תשכ"ט—1969³.

2. (א) לא יינתן היתר להתקנת תנור אלא אם אושר על-ידי מנהל חטיבת המתכת, חשמל ואלקטרוניקה במשרד המסחר והתעשייה, לפי סעיפים 2 ו-3 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת תנורי הסקה דירתיים), תשכ"ט—1969⁴.
(ב) היתר להתקנה של תנור ומיתקן לדלק נוזלי בבנין קיים, יינתן בכפוף לתנאים המפורטים בתוספת.

תנאים בהיתר

3. ועדה מקומית רשאית להתנות תנאים נוספים על אלה האמורים בתוספת.
4. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (התקנת תנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת, ומיתקן לדלק נוזלי), תש"ל—1969".

תוספת

(תקנה 2)

פרק א': תנור הסקה דירתי

1. התנור ימוקם במרחק מקירות ותקרה דליקים שבדירה או מעצם דליק קבוע אחר שבדירה לפי הפירוט הבא:
(1) מחזית התנור עד לקיר שמולו או לעצם דליק אחר שמולו — 1.20 מטר לפחות;

¹ ס"ח תשכ"ה, עמ' 307; ס"ח תשכ"ט, עמ' 223.

² ס"ח תשכ"א, עמ' 201; ס"ח תשכ"ג, עמ' 156.

³ ק"ת תשכ"ט, עמ' 1353.

⁴ ק"ת תשכ"ט, עמ' 1950.

(2) מהצד האחורי ומשני צדדיו של התנור עד לקיר שמולו או לעצם דליק
אחר שמולו — 30 ס"מ לפחות ;

(3) מהמישור העליון של התנור עד לתקרה או לעצם דליק קבוע אחר
שמעליו — 90 ס"מ לפחות.

2. התנור ייוצב לרצפה לפי הוראות היצרן ובאופן שתימנע פגיעה בצנרת המזינה את
התנור בדלק נוזלי.

ייוצב התנור

פרק ב': ארובה

3. הארובה תמוקם במרחק מקירות דליקים של דירה או מעצם דליק קבוע אחר לפי
הפירוט הבא :

מיקום הארובה
בדירה

(1) המרחק במאונך — 45 ס"מ לפחות ;

(2) המרחק במאוזן — 25 ס"מ לפחות.

4. נמצאת הארובה ליד קיר בטון או קיר בנוי מבלוקי בטון מלאים או מחומר דומה,
תוצמד הארובה אליו, במרחקים של כל שני מטרים לפחות, באמצעות טבעת מברזל שטוח
שעביו 6 מ"מ ורחבו 25 מ"מ ; מחצית אחת של הטבעת האמורה מוארכת בקצה האחד
ומעוגנת בתוך הקיר לאורך של 10 ס"מ לפחות בעזרת בטון ובקצה השני מחוברת אל
המחצית השנייה של הטבעת בעזרת שני אומים ושני לולבי פלדה בעלי ראש משושה, בעלי
קוטר נומינלי של $\frac{3}{8}$.

התקנת הארובה

5. אם הארובה עוברת דרך תקרות כפולות או דרך רצפות, הבנויות מחומר דליק,
יש לבדוד את מקום המעבר בשכבת חומר בידוד עמיד חום ואש.

בידוד הארובה

6. (א) הארובה תוצא מחוץ לדירה דרך הקיר החיצון שלה ובמרחק שלא יפחת מ־30
ס"מ מכל פתח שבקיר האמור.

מיקום הארובה
מחוץ לדירה

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תוצא הארובה דרך הקיר החיצון של הדירה
הפונה אל הרחוב.

(ג) הקצה העליון של הארובה יבלוט מעל לגג שטוח בגובה של 2.00 מטרים
לפחות ומעל לגג משופע — בגובה של 0.5 מטר לפחות מעל לקו העליון הגבוה ביותר של
הגג.

7. (א) אם הקצה העליון של הארובה בולט מעל לגג בגובה של למעלה מ־2.00
מטרים, אבל לא יותר מ־5.00 מטרים, יעוגן קצהו העליון אל גג הבנין באמצעות שלושה
כבלי פלדה שקטרים לפחות 4 מ"מ, אשר יותקנו במשולש ובעזרת טבעת מתכת ומהדקי
כבלים מתכתיים.

חיזוק ארובה
בגובה מעל לגג

(ב) אם הקצה העליון של הארובה בולט מעל לגג בגובה העולה על 5.00 מטרים,
יוגש למבנה האמור חישוב סטטי ויחולו לגביו ההוראות של תקנות התכנון והבניה
(חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה), תשכ"ח—1968.⁵

⁵ ק"ת תשכ"ח, עמ' 1881.

פרק ג': צנרת

8. צנרת המותקנת על גבי קיר חיצון או פנימי של דירה, תהיה גלויה לעין ותעוגן אל הקיר באופן שתתאפשר תנועתה עקב התכווצות והתפשטות כתוצאה משינויי אקלים.
9. צנרת העוברת דרך קיר או רצפה של דירה, תוגן במקום המעבר על-ידי שרוול מצינור פלדה, שקטרו הפנימי שווה לפחות לקטרו החיצוני של הצינור שעליו הוא מושחל, כפול 2, כשציר השרוול וציר הצינור האמור חופפים זה את זה והחלל שביניהם מאוטם על-ידי חוטי אסבסט.
10. צנרת המותקנת מחוץ לדירה בתוך הקרקע, תימצא בעומק של 30 ס"מ לפחות וסביבה יותקן צינור מגן בעל קוטר פנימי השווה לפחות לקטרו של צינור שעליו הוא מושחל, כפול 2.
11. הצנרת תותקן בצורה שתמנע כל פגיעה מקרית בה ובדרך המונעת העברת המאמצים לחיבוריה, לרבות לחיבורה אל התנור.
12. בקצה הצנרת המתחברת לתנור יותקן ברו ראשי להפסקת זרימת הדלק הנוזלי, המופעל ביד.

פרק ד': מיתקן לדלק נוזלי

בפרק זה —

- "מיתקן זעיר לדלק נוזלי" — מיתקן לדלק נוזלי המכיל עד 60 ליטרים, למעט מיכל בתוך תנור;
- "מיתקן קטן לדלק נוזלי" — מיתקן לדלק נוזלי המכיל עד 1000 ליטרים;
- "מיתקן בינוני לדלק נוזלי" — מיתקן לדלק נוזלי המכיל עד 2000 ליטרים;
- "מיתקן גדול לדלק נוזלי" — מיתקן לדלק נוזלי המכיל למעלה מ-2000 ליטרים.

סימן א': מיתקן זעיר לדלק נוזלי

13. מיתקן זעיר לדלק נוזלי יהיה בנוי מחומר בלתי שביר בעל עמידות אש של שתיים ויהיה עמיד בפני לחץ השווה ללחץ הנוצר על-ידי המשאבה המספקת את הדלק למיתקן האמור כפול מקדם בטחון מתאים, אם מותקנת משאבה, או בפני לחץ של 3 קילו-גרמים לסמ"ר, הכל לפי הערך הגדול יותר.
14. מיתקן זעיר לדלק נוזלי ניתן להתקין כאמור בסימן ב' או בבנין או בדירה, פרט למקומות הבאים:
 - (1) גג הבנין;
 - (2) חדר מדרגות;
 - (3) פרוזדור או מעבר המשרתים את כל הבנין.
15. יותקן קיר מפריד בין המיתקן הזעיר לדלק נוזלי לבין התנור או כל מקור אחר של אש, שייבנה מבטון, מבלוקי בטון, מלבני בטון או מחומר דומה, בעובי של 7 ס"מ לפחות.
16. במיתקן זעיר לדלק נוזלי יותקן מכשיר בלתי שביר למדידת גובה מפלס הדלק שבמיתקן.

סימן ב': מיתקן קטן לדלק נוזלי

17. (א) מיתקן קטן לדלק נוזלי ניתן להתקין כאמור בסימן ג' או ד' או במחסן שבתוך הבנין כשהמחסן בנוי כדלקמן:

מיקום המיתקן
ומבנהו

- (1) הקירות והתקרה שלו בנויים מחמרי בניה עמידים של 3 שעות לפחות;
 - (2) רצפת המחסן בנויה מחומר בלתי חדיר ובלתי סופג, ובעלת שיפוע המאפשר ניקוז הנוזלים;
 - (3) יש במחסן פתחי איזור הפונים ישר אל אוויר החוץ ומיקומם אינו מתחת לפתחי הבנין, כמו חלונות, מרפסות ודומה לזה;
 - (4) קיימת כניסה מן החוץ אל המחסן שלא דרך חדר המדרגות.
- (ב) במחסן לא יהיו חמרים וחפצים דליקים.
- (ג) המיתקן יהיה סגור וייעשה מחומר בלתי שביר ועמיד-אש של שעתיים לפחות.

18. למיתקן קטן לדלק נוזלי יהיו מחוברים האבזרים הבאים:

אבזרי המיתקן

- (1) בחלקו העליון של המיתקן יחובר צינור, המיועד להחזרת עודף הדלק הנוזלי מהמיתקן למקור הספקת הדלק, שקטרו לא יפחת מקוטר הצינור המספק דלק למיתקן;
- (2) יותקן במיתקן צינור איזור שפתחו העליון מכוסה ברשת נחושת והמופנה כלפי מטה;
- (3) בחלק התחתון של המיתקן יותקן שסתום להרכת הדלק הנוזלי או משקעים אחרים המצטברים בתחתית, ומעל לשסתום האמור יותקן צינור להעברת הדלק אל מיתקן זעיר לדלק נוזלי או אל התנור, ועליו יורכב עלי-יד המיתקן שסתום להפסקת זרימת הדלק;
- (4) יותקן מכשיר כאמור בסעיף 16.

19. מיתקן קטן לדלק נוזלי יוגן מפני קורוזיה על-ידי צביעה מבחוץ בשתי שכבות של צבע מגן, כגון צבע מיניום לפי טיפוס 1 שבתקן ישראלי ת"י 359.

שימור המיתקן

סימן ג': מיתקן בינוני לדלק נוזלי

20. ניתן להתקין מיתקן בינוני לדלק נוזלי כאמור בסימן ד' או מחוץ לבנין על פני הקרקע, אם יתמלאו התנאים הבאים:

מיקום המיתקן
ומבנהו

- (1) המיתקן יוצב במרחק של 2.50 מטרים לפחות מהקירות החיצוניים של הבנין ומתאי בקרה של צנרת הביוב, ובמקרה שהבנין בנוי מחומר דליק, לא יפחת המרחק מ-8.00 מטרים;
- (2) סביב למיתקן ייבנה קיר בעובי של 10 ס"מ לפחות מבטון, מבלוקי בטון או מלבני בטון, במרחק ובגובה שנפחו של החלל הסגור שנוצר על-ידי הקיר האמור יהיה שווה לנפחו של הדלק הנוזלי הקיים במיתקן;
- (3) ייעשה סידור המאפשר ניקוז מהיר של השטח האמור בפסקה (2);
- (4) המשטח שעליו יוצב המיתקן יהיה בנוי מחומר בלתי דליק;
- (5) בשטח מסביב למיתקן, במרחק של 1.50 מטר, לא יימצא כל חומר דליק;
- (6) לגבי המיתקן יחולו ההוראות שבסעיפים 16, 17 (ג), 18 ו-19.

21. ניתן להתקין שני מיתקנים בינוניים לדלק נוזלי מחוץ לבנין על פני הקרקע, אם יתמלאו התנאים הבאים:

תנאים להתקנת
שני מיתקנים
בינוניים לדלק
נוזלי בעל
הקרקע

- (1) כל מיתקן יוצב באופן שהמרחק בין המיתקנים יהיה 4.00 מטרים לפחות;

- (2) בין שני המיתקנים יפריד קיר מבטון מזויין בעובי של 15 ס"מ לפחות, שיעלה לגובה של 1.00 מטר לפחות מעל פני המישור העליון של שני המיתקנים;
- (3) לגבי כל מיתקן יחולו ההוראות שבסעיף 20.

סימן ד': מיתקן גדול לדלק נוזלי

מיקום המיתקן ומבנהו

22. מיתקן גדול לדלק נוזלי חובה להתקין מחוץ לבנין מתחת לפני הקרקע ומיקומו יהיה לפי התנאים הבאים:

- (1) המיתקן יוצב עד כמה שאפשר קרוב לפינת הנכס בצד הנגדי של הנכס ביחס למקלט. והמרחק מהקירות החיצוניים של הבנין ומתאי בקרה של צנרת ביוב לא יפחת מ-2.50 מטרים;
- (2) המיתקן יוטמן בשלימותו בתוך הקרקע ויוצב על יסודות או קרקע יציבים ויהיה מוקף חול או אדמה קלה מהודקת;
- (3) מעל המיתקן תוצק תקרת בטון מזויין בעובי של 15 ס"מ לפחות; אם התקרה האמורה אינה מכסה את דפנות המיתקן, יש להתקין בהמשכה שכבת חומר ספוגי — כגון כורכר או חול רחוצים במים מתוקים — שעביה 15 ס"מ לפחות. למרחק של 1.50 מטר מדפנות המיתקן, לכל צדדיו;
- (4) מותקן המיתקן במקום הגובל בנכס שכן, יוקף מעל פני הקרקע בקיר בטון, אבן או חומר דומה בגובה של 1.00 מטר מעל פני הקרקע;
- (5) מקום המיתקן יבודד, יאוטם וינוקו לשם מניעת הצפתו;
- (6) לגבי המיתקן יחולו ההוראות שבסעיפים 16, 17 (ג), 18 ו-20 (5);
- (7) המיתקן יוגן מפני קורוזיה על-ידי מריחה מבחוץ של שכבת חומר מגן או אמצעי דומה אחר.

תנאים להתקנת מיתקן גדול לדלק נוזלי בבנין

23. אם הקומה התת-קרקעית של הבנין בנויה על כל הנכס, ניתן להתקין מיתקן גדול לדלק נוזלי בקומה התת-קרקעית האמורה, אם יתמלאו התנאים הבאים:

- (1) המיתקן יוצב ליד הקיר החיצון של הקומה התת-קרקעית בצד הנגדי של מקום המקלט;
- (2) המיתקן יהיה מוקף ברצפה, קירות ותקרה הבנויים מחמרים עמידים-אש 4 שעות לפחות כשהתקרה נמצאת בעומק של 1.00 מטר לפחות מתחת לפני הקרקע ושחישובם הסטטי מבוסס על לחץ מבפנים עקב התפוצצות של 10.0 טון למטר מרובע;
- (3) הכניסה היחידה לחדר שבו נמצא המיתקן תהיה דרך ארוכה שפתחה העליון הסגור יימצא בתקרת הקומה התת-קרקעית או מעליה;
- (4) בקירות החיצוניים של החדר כאמור בפסקה (3) יותקנו פתחי יציאה לצינורות המעבירים דלק נוזלי אל מיתקנים זעירים לדלק נוזלי או אל תנורי רים, שמקומם יהיה מעל המפלס העליון של הדלק הנוזלי המצטבר בחלל החדר האמור כשקיימת נזילה מהמיתקן;
- (5) לגבי המיתקן יחולו ההוראות שבסעיפים 16, 17 (ג), 18 ו-21 (1) ו-20.

הארקה

24. כל מיתקן לדלק נוזלי, למעט מיתקן זעיר לדלק נוזלי, יוארק בהארקה שהתנגדות המעגל שלה לא תעלה על 10 אוהם.

חיים משה שפירא
שר הפנים

כ"ט בחשוון תש"ל (10 בנובמבר 1969)
(חמ 76589)

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965

תקנות בדבר היתר לעבודה מצומצמת

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשכ"ט—1968² (להלן — התקנות העיקריות), בהגדרת "עבודה מצומצמת", לאחר "סגירת מרפסת בתרי-סים" יבוא "התקנת תנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת ומיתקן לדלק נוזלי לתנור הסקה דירתי".

תיקון תקנה 1

2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, לאחר פסקה (3) יבוא:

תיקון תקנה 3

(4) גודל התנור וסוגו; מקום התנור; מקום הארובה; גדלו וסוגו של המיתקן לדלק נוזלי; מקום המיתקן לדלק נוזלי; סוג הדלק הנוזלי שבמיתקן לדלק נוזלי — אם היתה הבקשה להתקנת תנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת ומיתקן לדלק נוזלי לתנור הסקה דירתי.

3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון), תש"ל—1969".

השם

חיים משה שפירא
שר הפנים

כ"ט בחשוון תש"ל (10 בנובמבר 1969)
(חמ 76589)

¹ ס"ח תשכ"ה, עמ' 307; ס"ח תשכ"ט, עמ' 223.
² ק"ת תשכ"ט, עמ' 560.

פקודת המשקולות והמידות, 1947

תקנות המשקולות והמידות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקולות והמידות, 1947, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות המשקולות והמידות, תשכ"ג—1963², במקום תקנה 108 יבוא:

108. בוצע הכיול של מכשיר בשנה הזוגית שלפני השנה האמורה בתקנה 107 או בשנה הזוגית שלאחר השנה האמורה בתקנה 107, יהיה כוחו של חותם הכיול כאמור בתקנה 107 יפה גם לגבי שתי השנים הזוגיות האלה.

החלפת
תקנה 108

2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ"ג בטבת תש"ל (1 בינואר 1970).

תחילה

3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות המשקולות והמידות (תיקון), תש"ל—1969".

השם

ש' זאבי

נתאשר.

המפקח על משקולות ומידות

ו' בכסלו תש"ל (16 בנובמבר 1969)
(חמ 74072)

זאב שרף
שר המסחר והתעשייה

¹ ע"ר 1947, חוס' 1 מס' 1563, עמ' 2.
² ק"ת תשכ"ג, עמ' 1044; תשכ"ז, עמ' 3114.

פקודת היערות

אכרזה על אזורים שמורים ליער

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות¹, אני מכריז לאמור:

אכרזה על
אזור שמור
ליער

ביטול

השם

1. האדמות המתוארות בתוספת יהיו אזורים שמורים ליער בהשגחתה ובהנהלתה של הממשלה.

2. בטלים:

(1) הקטע שבתוספת לאכרזה מיום 5 בנובמבר 1926² והמתייחס למספר סידורי 148 בתחום אדמות הכפר דבוריה;

(2) הקטע שבתוספת לאכרזה מיום 31 בדצמבר 1933³ והמתייחס למספר סידורי 230 בתחום אדמות הכפר יפיע.

3. לאכרזה זו ייקרא "אכרזות יערות (אזורים שמורים ליער), תש"ל—1969".

תוספת

המספר הסידורי: 95א;

שם האזור השמור ליער: עין-מאהל;

המקום: עין-מאהל, מחוז הצפון, נפת יזרעאל;

התיאור: יער טבעי, יער נטוע ואדמות יער;

השטח בדונמים מטריים: 959.771;

הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות וחלקי חלקות לפי המתואר להלן:

מספר נכס המדינה	השטח בדונם מטרי	בגוש מספר	חלקות מספר
אמ/14/22 (4)	233.882	16932	2
אמ/14/22 (5)	44.158	16932	3
אמ/14/22 (6)	3.866	16932	4
אמ/14/22 (8)	30.837	16933	116
אמ/14/22 (9)	1.582	16934	85
אמ/14/22 (10)	32.659	16934	94
אמ/14/22 (13)	111.098	16936	1
אמ/14/22 (32)	340.119	16945	1
אמ/14/22 (34)	52.456	16945	11
אמ/14/22 (37)	24.444	16945	16
אמ/14/22 (39)	39.207	16945	17
אמ/14/22 (42)	30.666	16945	18
	14.797	16946	2

¹ חוקי א"י, כרך א', פרק ס"א, עמ' 690.

² ע"ר 1926, מס' 175, עמ' 597 (א).

³ ע"ר 1934, תוס' 2, מס' 413, עמ' 13 (א).

המספר הסידורי: 148;

שם האזור השמור ליער: דבוריה;

המקום: דבוריה, מחוז הצפון, נפת יזרעאל;

התיאור: יער טבעי, יער נטוע ואדמות יער;

השטח בדונמים מטריים: 2006.731;

הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות בשלמותן וחלקי חלקות לפי המתואר להלן:

מספר נכס המדינה	השטח בדונם מטרי	בגוש מספר	חלקות מספר
(3) 18/14/אמ	83.411	16964	2
(4) 18/14/אמ	608.181	16964	3
(5) 18/14/אמ	38.874	16964	4
(6) 18/14/אמ	41.823	16965	1
(7) 18/14/אמ	443.597	16965	2
(8) 18/14/אמ	282.431	16965	9
(9) 18/14/אמ	34.714	16965	10
(31) 18/14/אמ	74.413	16966	3
(32) 18/14/אמ	9.492	16966	6
(25) 18/14/אמ	141.349	16973	4
(26) 18/14/אמ	51.705	16973	5
(27) 18/14/אמ	87.869	16973	11
(28) 18/14/אמ	73.417	16973	12
(29) 18/14/אמ	35.455	16974	43

המספר הסידורי: 230;

שם האזור השמור ליער: יפיע;

המקום: יפיע, מחוז הצפון, נפת יזרעאל;

התיאור: אדמות יער ויער נטוע;

השטח בדונמים מטריים: 2729.709;

הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות בשלמותן וחלקי חלקות לפי המתואר להלן:

מספר נכס המדינה	השטח בדונם מטרי	בגוש מספר	חלקות מספר
(2) 8/14/אמ	480.347	16871	1
(3) 8/14/אמ	240.551	16872	1
(4) 8/14/אמ	25.968	16872	2
(18) 8/14/אמ	13.976	16882	53
(19) 8/14/אמ	313.461	16883	3
(20) 8/14/אמ	20.702	16884	7

מספר נכס המדינה	השטח בדונם מטרי	בגוש מספר	חלקות מספר
אמ/14/8 (21)	73.734	16884	11
אמ/14/8 (22)	185.099	16884	31
אמ/14/8 (23)	172.772	16885	1
אמ/14/8 (24)	106.492	16885	13
אמ/14/8 (25)	78.573	16886	5
אמ/14/8 (26)	94.714	16886	6
אמ/14/8 (27)	341.575	16887	1
אמ/14/8 (28)	36.596	16887	12
אמ/14/8 (29)	3.249	16888	1
אמ/14/8 (30)	20.240	16888	3
אמ/14/8 (31)	126.806	16888	5
אמ/14/8 (32)	184.311	16888	8
אמ/14/8 (33)	19.340	16888	22
אמ/14/8 (34)	161.337	16889	1
אמ/14/8 (35)	22.622	16889	12
אמ/14/8 (36)	7.244	16889	18

המספר הסידורי: 150א;

שם האזור השמור ליער: טורעאן;

המקום: טורעאן, מחוז הצפון, נפת יורעאל;

התיאור: אדמת יער;

השטח בדונמים מטריים: 11.091;

הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

מספר נכס המדינה	השטח בדונם מטרי	בגוש מספר	חלקות מספר
אמ/14/68 (68)	3.038	16642	1
אמ/14/69 (69)	8.053	16642	3

המספר הסידורי: 101א;

שם האזור השמור ליער: מע'ר;

המקום: מע'ר, מחוז הצפון, נפת כנרת;

התיאור: יער טבעי ואדמות יער;

השטח בדונמים מטריים: 5837.059;

הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות בשלמותן וחלקי חלקות לפי המתואר להלן:

מספר נכס המדינה	השטח בדונם מטרי	בגוש מספר	חלקות מספר
אמ/12/43 (3)	31.221	15555	2
אמ/12/43 (6)	54.742	15557	9
אמ/12/43 (7)	278.956	15557	15

מספר נכס המדינה	השטח בדונם מטרי	בגוש מספר	חלקות מספר
אמ/12/43 (8)	26.770	15558	2
אמ/12/43 (9)	395.279	15558	21
אמ/12/43 (19)	224.500	15565	3
אמ/12/43 (68)	29.399	15590	29
אמ/12/43 (75)	94.033	15591	67
אמ/12/43 (77)	327.670	15592	2
אמ/12/43 (106)	318.525	15599	23
אמ/12/43 (108)	139.485	15600	39
אמ/12/43 (109)	555.066	15601	1
אמ/12/43 (112)	26.304	15603	2
אמ/12/43 (113)	38.480	15603	20
אמ/12/43 (114)	36.201	15603	24
אמ/12/43 (117)	67.642	15604	26
אמ/12/43 (118)	26.181	15604	29
אמ/12/43 (130)	136.483	15611	2
אמ/12/43 (131)	549.242	15611	5
אמ/12/43 (135)	52.990	15611	13
אמ/12/43 (136)	346.828	15612	5
אמ/12/43 (140)	481.431	15613	11
אמ/12/43 (146)	427.268	15614	25
אמ/12/43 (148)	68.736	15615	4
אמ/12/43 (150)	62.082	15615	32
אמ/12/43 (162)	30.263	15619	27
אמ/12/43 (163)	154.395	15619	33
אמ/12/43 (164)	223.667	15619	47
אמ/12/43 (165)	31.929	15619	52
אמ/12/43 (168)	72.205	15630	23
אמ/12/43 (169)	23.020	15630	33
אמ/12/43 (170)	41.079	15630	36
אמ/12/43 (172)	55.986	15631	25
אמ/12/43 (175)	144.889	15632	7
אמ/12/43 (176)	264.112	15632	20

חיים גבתי
שר החקלאות

י' בחשוון תש"ל (22 באוקטובר 1969)
(חמ 73862)

חוק התקנים, תשי"ג—1953

אכרזה על תקן כתקן רשמי

בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשייה לפי סעיף 8 לחוק התקנים תשי"ג—1953,¹ שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

1. התקן הישראלי "ת"י 20 — ניסן תשכ"ט (מארס 1969) — מנורות חשמל", הוא אכרזה על תקן כתקן רשמי.

2. התקן האמור הופקד — מקומות הפקדת התקן

(1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשייה, רח' מזא"ה 76, תל-אביב-יפו;

(2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשייה, רח' אגרון 30, ירושלים;

(3) במשרד מנהל מחוז תל-אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשייה, רחוב מזא"ה 76, תל-אביב-יפו;

(4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשייה, דרך העצמאות 82, חיפה;

(5) במכון התקנים הישראלי, רח' האוניברסיטה, רמת-אביב, תל-אביב-יפו;

וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחילה

4. אכרזות תקנים (תקן ישראלי 20 — מנורות חשמל), תשט"ז—1956² — בטלה מיום ביטול תחילתה של אכרזה זו.

5. לאכרזה זו ייקרא "אכרזות תקנים (תקן ישראלי 20 — ניסן תשכ"ט (מארס 1969)) — מנורות חשמל", תש"ל—1969.

מ' גל ברט

הממונה על התקינה

כ"ט בחשוון תש"ל (10 בנובמבר 1969)

(חמ 74082)

¹ ס"ח תשי"ג, עמ' 30.

² ק"ת תשט"ז, עמ' 690.

פקודת המועצות המקומיות

חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב—1962

חוק עזר לקרית-אונו בדבר ביוב

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות¹, וחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב—1962², מתקינה המועצה המקומית קרית-אונו חוק עזר זה:

1. בסעיף 1 לחוק העזר לקרית-אונו (ביוב), תשכ"ד—1964³ (להלן — חוק העזר העיקרי), במקום ההגדרה "מ"ר של בניה" יבוא:

"שטח הבניה" — שטח בנין לפי הבנוי למעשה, בכל קומותיו של הבנין, ולפי הניתן לבניה בנכס לפי כל תכנית בנין עיר המחייבת באותו מקום או לפי היתר בניה, הכל לפי השטח הגדול יותר."

2. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

3. נוסף שטח בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב לכל שטח בניה שנתווסף בשיעורים שנקבעו בתוספת."

3. בתוספת לחוק העזר העיקרי, במקום "לכל מ"ר של בניה" יבוא "לכל מ"ר של שטח בניה".

4. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית-אונו (ביוב) (תיקון), תש"ל—1969".

י ע ק ב כ ה ן

נתאשר.

ראש המועצה המקומית קרית-אונו

ט' בחשוון תש"ל (21 באוקטובר 1969)

(חמ 85273)

ח י י ם מ ש ם ש פ י ר א

שר הפנים

¹ דיני מדינת ישראל, גוסס חדש 9, תשכ"ה, עמ' 256.

² ס"ח 376, תשכ"ב, עמ' 96.

³ ק"ת 1528, תשכ"ד, עמ' 542.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).