




רשומות



קובץ התקנות

12 במרס 1972

2819

כ"ו באדר תשל"ב

עמוד

766	תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב—1972
767	תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), תשל"ב—1972
770	תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב—1972
773	תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל"ב—1972
774	תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי תפילה), תשל"ב—1972
777	תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל"ב—1972
779	תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תשל"ב—1972
783	תקנות מילווח פיתוח (סדרה קצ"ט), תשל"ב—1972
784	הודעת מילווח קליטה וחסכון חובה (הארכה), תשכ"ו—1966 (סדרי ההגדרות, מקומן ומועדן), תשל"ב—1972

חוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959

תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות בבתי מגורים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה —
"בית מגורים" — בית המשמש למגורי אדם, בן ארבע קומות לפחות;
"ציוד כיבוי" — ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי, ובאין תקן ישראלי לפי אישור מפקח כבאות ראשי, כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
"קומה" — כל קומת מפלס בבית מגורים, למעט קומה מפולשת;
"רשות הכבאות" — כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ואשר בית המגורים נמצא בתחומה.
2. בכל בית מגורים חייבים המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.
3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת המפקח, להורות בכתב למחזיק או לבעל של בית מגורים, להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.
(ב) המפקח בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.
4. ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3, יוחזק על ידי המחזיק או הבעל במצב תקין בכל עת, לפי הוראות רשות כבאות.
5. מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים היתר מהחובה כאמור.
6. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבית מגורים), תשל"ל—1970² — בטלות.
7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב—1972".

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

1. בכל חדר מדרגות של מפלס קומתי בבית מגורים שהמרחק בינו לבין חדר מדרגות אחר הוא 60 מטרים, יותקן בו ברו כיבוי בקוטר של "2", באופן שבכל מפלס קומתי בבית מגורים יותקנו לפחות שני ברוי כיבוי בקוטר של "2", ליד שני חדרי מדרגות.
2. בקרבת כל ברו כיבוי בקוטר של "2", האמור בסעיף 1, יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי שכל אחד יהיה בקוטר של "2", באורך של 15 מטרים ומונק כיבוי אחד בקוטר של "2".

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 199; תשכ"ט, עמ' 44.
² ק"ת תשל"ל, עמ' 1788; ק"ת תשל"א, עמ' 593.

3. (א) בכל אחד מהמקומות הבאים בבית מגורים יותקן גלגילון כיבוי קבוע ועליו צינור לחץ בקוטר של 1/4" ובאורך של 25 מטרים, עם מזנק צמוד:
 (1) חדר המתנה אשר שטחו גדול מ-50 מ"ר;
 (2) הקצה התחתון של צינור אשפה מרכזי;
 (3) מקום מכל גז מרכזי;
 (4) חדרים מרכזיים ושירותים הנדסיים, חדר הסקה וחדר מיזוג אוויר.

(ב) אם המרחק בין שני מקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-10 מטרים, יותקן גלגילון כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים, באופן שקצה צינור של גלגילון הכיבוי יגיע עד לקצה של כל אחד מהמקומות האמורים.

4. הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של 2" האמורים בסעיף 1, צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת, כאשר מכל אחד יורמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.
5. ליד כל חדר מדרגות בכל מפלס קומתי של בית מגורים יותקן מטפה כיבוי אחד מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

יוסף בורג
שר הפנים

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)
(חמ 76545)

חוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח—1968

תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות בבתי-מלון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959¹ (להלן — החוק), לפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח—1968², ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה —
 "בית-מלון" — לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים בתמורה לינה לחמישה אנשים לפחות;
 "ציוד כיבוי" — ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי — לפי אישור מפקח כבאות ראשי, כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
 "רשות כבאות" — כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ואשר בית-המלון נמצא בתחומה.

ציוד חובה

2. בכל בית-מלון חייב המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקין את ציוד הכיבוי לפי הוראות רשות הכבאות.

תוספת ציוד כיבוי

3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת על פי הוראת המפקח, להורות בכתב למחזיק או לבעל של בית-מלון להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 199; תשכ"ט, עמ' 44.
² ס"ח תשכ"ח, עמ' 204.

(ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

4. ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי המחזיק או הבעל במצב תקין בכל עת, לפי הוראות רשות כבאות.

5. מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור.

6. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), תש"ל-1970⁸ — בטלות.

7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי-מלון), תשל"ב-1972".

תוספת

(תקנה 1 ו-2)

חלק א'

בחלק זה, "בית מלון" — בית מלון שתפוסתו מ-5 מיטות עד 25 מיטות.

1. בכל מפלס קומתי של בית מלון, יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים.

חלק ב'

בחלק זה, "בית מלון" — בית מלון שתפוסתו מ-26 מיטות עד 100 מיטות.

2. בקרבת כל כניסה לבנין בית מלון יותקן מבחוק ברו כיבוי בקוטר של 2".

3. בקרבת ברו הכיבוי בקוטר של 2" האמור בסעיף 2, יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל מזנק כיבוי בקוטר של 2" ועל כל 25 מיטות של בית המלון זרנוק כיבוי אחד נוסף, ובלבד שבכל בית מלון יהיו לפחות ארבעה זרנוקי כיבוי.

4. בכל מפלס קומתי של בית מלון יותקן על יד כל חדר מדרגות גלגילון כיבוי קבוע אחד, ועליו צינור לחץ בקוטר של $\frac{3}{4}$ " ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד.

5. (א) הספקת המים לברזי כיבוי האמורים בסעיף 2 תהיה בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

(ב) הספקת מים לגלגילון הכיבוי האמור בסעיף 4 תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.

6. (א) במקומות הבאים בבית מלון יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים:

- (1) בכל מפלס קומתי ליד כל פתח יציאה חיצונית או ליד חדר המדרגות;
- (2) בכל אולם המתנה או אולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ"ר;
- (3) בכל מטבח שיש בו יותר מ-4 להבות או אלמנטים לחימום מזון;
- (4) בכניסה לחדרים של שירותים הנדסיים, לרבות חדר חשמל, חדר מיזוג אוויר וחדר דודים.

(ב) אם המרחק בין כל שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-15 מטרים, ניתן להתקין מטפה כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים.

חלק ג'

בחלק זה, "בית מלון" — בית מלון שתפוסתו למעלה מ-100 מיטות.

⁸ ק"ת תשל"ל, עמ' 1790; ק"ת תשל"א, עמ' 855.

7. (א) בקרבת הכניסה הראשית לבית המלון יותקן ברז כיבוי בקוטר של 3" לשימוש שירותי הכבאות.

(ב) בקרבת כל כניסה לבית המלון, כשהמרחק בין הכניסות עולה על 30 מטרים, יותקן מבחוץ ברז כיבוי אחד בקוטר של 2"; אם המרחק בין הכניסות קטן מ-30 מטרים, יותקן מבחוץ בין שתי הכניסות כאמור ברז כיבוי אחד בקוטר של 2".

(ג) בכל מפלס יותקן ליד כל חדר מדרגות ברז כיבוי בקוטר של 2".

8. ליד כל ברז כיבוי בקוטר של 2" האמור בסעיף 7(ב) ו-7(ג) יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של 2" ומונק כיבוי אחד בקוטר של 2" עם נחיר בקוטר של 8 מ"מ.

9. (א) בכל מפלס קומתי יותקן גלגילון כיבוי לפי האמור בסעיף 4.

(ב) בכל אחד מהמקומות הבאים שהמרחק ביניהם עולה על 15 מטרים, יותקן גלגילון כיבוי לפי הסוג האמור בסעיף 4:

(1) בכל כניסה לאולם המתנה או לאולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ"ר;

(2) בכל מטבח מרכזי ומטבח עזר אשר שטחו עולה על 250 מ"ר;

(3) בקרבת הכניסה לכל מחסן אשר שטחו עולה על 100 מ"ר;

(4) בכניסה לחדרים לשירותים הנדסיים מרכזיים ואגפיים, לרבות חדרי חשמל, חדרי מיוג אוויר וחדרי דודים.

(ג) אם המרחק בין שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (ב) קטן מ-15 מטרים, ניתן להתקין גלגילון כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים באופן שקצה הצינור של גלגילון הכיבוי יגיע לתוך כל אחד משני המקומות האמורים.

10. (א) הספקת מים לברז הכיבוי בקוטר של 3" האמור בסעיף 7(א) יהיה בכמות של 450 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

(ב) הספקת המים לברזי הכיבוי בקוטר של 2" האמורים בסעיף 7(ב) ו-7(ג) צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת כאשר בכל אחד יורמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

(ג) הספקת המים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.

11. (א) במקומות הבאים בבית מלון שהמרחק ביניהם עולה על 15 מטרים יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים:

(1) ליד כל כניסה לבנין;

(2) ליד כל חדר מדרגות בכל מפלס קומתי למעט המפלס של קומת הכניסה;

(3) ליד כל כניסה לאולם המתנה ואולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ"ר;

(4) ליד כל כניסה למטבח;

(5) ליד כל כניסה למחסן אשר שטחו עולה על 50 מ"ר;

(6) ליד כל כניסה למגרש חניה.

(ב) אם המרחק בין שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-15 מטרים, יותקן מטפה כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים.

יוסף בורג
שר הפנים

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)
(חמ 76545)

חוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959

תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות בבתי חולים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959¹, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה —

הגדרות

"בית חולים" — כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940²;

"ציוד כיבוי" — ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959;

"רשות כבאות" — כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959.

2. בכל בית חולים חייבים הבעל והמחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי וכן להתקין ולהחזיק את ציוד הכיבוי במצב תקין לפי הוראות רשות כבאות.

ציוד חובה

3. (א) רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית חולים להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

תוספת ציוד
כיבוי

(ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

4. מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים היתר מהחובה כאמור.

פטור

5. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ל—1969³ — בטלות.

ביטול

6. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב—1972".

השם

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

חלק א'

בחלק זה, "בית-חולים" — בית חולים שיש בו עד 50 מיטות או שמועסקים בו עד 70 עובדים.

1. כשהמרחק בין כניסות לבנין בית החולים הוא בין 15 מטר ו-60 מטר, בקרבת כל כניסה יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2. כאשר המרחק שבין הכניסות קטן מ-15 מטר ימוקם ברז הכיבוי בין שתי הכניסות, ואם המרחק גדול מ-60 מטר יותקן ברז כיבוי נוסף לכל חלק הגדול מ-15 מטר.

ברז כיבוי

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 199; ס"ח תשכ"ט, עמ' 144.

² ע"ר 1940, חוס' 1 מס' 1065, עמ' 191.

³ ק"ת תשל"ל, עמ' 603; תשל"א, עמ' 855.

2. בקרבת כל ברו כיבוי מהאמורים בסעיף 1 יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר כל אחד ומזנק כיבוי אחד, ובלבד שבכל בית חולים יהיו לפחות שלושה זרנוקי כיבוי, ושני מזנקים, בעלי נחירים של 8 מ"מ.
3. בכל מפלס קומתי של בנין בית החולים, ליד כל חדר מדרגות, יותקנו גלגילוני כיבוי קבועים ועליהם צינור לחץ בקוטר של $\frac{1}{4}$ ובאורך של 25 מטר עם מזנק צמוד.
4. הספקת המים לברוי הכיבוי האמורים בסעיף 1 צריכה לאפשר הפעלת שני ברוי כיבוי בבת אחת, כאשר בכל אחד יורמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברוי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.
5. בכל מפלס של בנין בית חולים, לאורך המסדרון המרכזי, יותקנו לכל 30 מטר שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

חלק ב'

בחלק זה, "בית חולים" — בית חולים שיש בו 51 עד 300 מיטות או שמועסקים בו 71 עד 400 עובדים.

6. (א) בקרבת שתי כניסות לבית החולים יותקן בכל כניסה ברו כיבוי בקוטר של 3" לשימוש שירותי הכבאות.
- (ב) בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים, יותקנו ברוי כיבוי כאמור בסעיף 1.
- (ג) בתוך הבנין, בכל חדר מדרגות, בכל מפלס קומתי, יותקן ברו כיבוי בקוטר 2".
7. בקרבת כל ברו כיבוי כאמור בסעיף 6 (ב) ו-(ג) יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק כיבוי אחד בעל נחיר של 8 מ"מ.
8. (א) בכל מפלס של בנין בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 3.
- (ב) במקומות הבאים, כשגלגילון הכיבוי האמור בסעיף 3 מרוחק יותר מ-10 מטרים, יותקן בהם גלגילון כיבוי קבוע אחד נוסף, ועליו צינור לחץ כאמור בסעיף 3:
- (1) חדרי ניתוח והרדמה;
 - (2) מעבדות כימיות וביולוגיות;
 - (3) מכוני רנטגן;
 - (4) חדרי שירותים הנדסיים, לרבות חדר חשמל, חדר דודים וחדר מזגנים;
 - (5) אולמי התקהלות, לרבות אולם לתפילה, חדרים לטכסים דתיים ואולמות וחדרים להרצאות ולמופעי תרבות;
 - (6) ארכיונים, לרבות חדר לכרססת, ארכיון לצילומים וחדרי אוספים;
 - (7) מקומות החסנה, לרבות מחסנים לדלק, לכימיקלים ולתרופות, מרכזיות לגזאים בעירים או התורמים לבעירה.

9. (א) הספקת מים לצרכי ברזי הכיבוי האמורים בסעיף 6 צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף 4.
- (ב) לכל מערכת של הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 6 יותקן לפחות חיבור אחד להספקת מים ממקור חירום.

10. בכל אחד מהמקומות בבנין בית החולים המפורטים בסעיפים 5 ו-8(ב) שלא קיימת בו מערכת גילוי שרפות אוטומטית, יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים; אם קיימת בו מערכת לגילוי שריפות אוטומטית, יותקן שם מטפה כיבוי אחד.

חלק ג'

בחלק זה, "בית-חולים" — בית חולים שיש בו מעל ל-300 מיטות או שמועסקים בו יותר מ-400 עובדים.

11. (א) בקרבת כל כניסה מארבע כניסות לבית החולים יותקן ברז כיבוי בקוטר של 3" לשימוש שירותי הכבאות.

- (ב) בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים יותקנו ברזי כיבוי כאמור בסעיף 1, וברזי כיבוי בתוך כל בנין של בית החולים כאמור בסעיף 6(ג).

12. בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר 2" כאמור בסעיף 11(ב) יותקן ארון עם שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק אחד בעל נחיר של 8 מ"מ.

13. בכל מפלס של בנין של בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 3, ובמקומות המפורטים בסעיף 8(ב) יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 8(ב).

14. (א) הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 11(ב) צריכה לאפשר הפעלה של שלושה ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף 4.
- (ב) לכל מערכת הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 11(ב) יותקנו לפחות שני חיבורים להספקת מים ממקור חירום.

15. בכל אחד מהמקומות המפורטים בסעיף 8(ב) יותקנו מטפי כיבוי לפי האמור בסעיף 10.

יוסף בורג
שר הפנים

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)
(חמ 76545)

חוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959

תקנות בדבר ציוד, מיתקנים לכיבוי דליקות בבתי־ספר

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959¹, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מחקין תקנות אלה:

הנדרות

1. בתקנות אלה —

"בית ספר" — בנין המשמש לגן ילדים, לבית ספר עממי, לבית ספר תיכון, לבית ספר מקצועי, לבית ספר חקלאי, לבית ספר למבוגרים או להוראה במוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח—1958²;
 "ציוד כיבוי" — ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי מאושר — לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959;
 "רשות כבאות" — כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959, ואשר בית הספר נמצא בתחומה.

2. בכל בית ספר חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי, להתקינו ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות רשות הכבאות.

הוספת ציוד כיבוי

3. (א) רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית ספר להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.
 (ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

ספור

4. מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים האחרים מהחובה כאמור.

כיסול

5. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל"ל—1969³ — בטלות.

השם

6. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל"ב—1972".

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

ברזי כיבוי

1. (א) סביב לבנין בית ספר יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2", כשהמרחק בין ברו כיבוי למשנהו יהיה 90 מטר (להלן — ברזי כיבוי חיצוניים), ובאופן שבקרבת כל כניסה לבית ספר יהיה ברו כיבוי אחד.
 (ב) בבנין בית ספר שיש בו למעלה מחמש קומות יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2" בקומה החמישית ובכל קומה שניה שמעל הקומה החמישית, כשהמרחק בין ברו כיבוי למשנהו באותו המפלס יהיה עד 60 מטר (להלן — ברזי כיבוי פנימיים), ובאופן שבקרבת כל חדר מדרגות ראשי ומשני יותקן ברו כיבוי.

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 199; תשכ"ט, עמ' 44.

² ס"ח תשי"ח, עמ' 191.

³ ק"ת תשל"ל, עמ' 637; ק"ת תשל"א, עמ' 856.

2. הספקת המים לברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי חיצוניים או פנימיים בבת אחת כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטר מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

זרנוקי כיבוי
ומזנקי כיבוי

3. ליד כל ברז כיבוי יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר כל אחד עם מזנק שנחירו בקוטר של 8 מילימטרים מסוג סילון ריסוס.

גלגילוני כיבוי
מסתובבים עם
מזנק

4. (א) בכל מפלס של בנין בית ספר יותקן גלגילון כיבוי ועליו צינור לחץ באורך של 25 מטר בקוטר של $\frac{3}{4}$ עם מזנק מסוג סילון ריסוס המחובר בדרך קבע לקצה הצינור (להלן — גלגילון כיבוי); מיקומם של גלגילוני הכיבוי ייקבע באופן שניתן יהיה להגיע עם גלגילון כיבוי לכל מקום בבנין.

(ב) נוסף לאמור בסעיף קטן (א), יותקן גלגילון כיבוי בכניסה לאולם התקהלות בבית ספר, מאחורי בימת הצגות, במעבדה, בבית מלאכה, במטבח, בחדר לשירותים הנדסיים ובמחסן לחמרים בעירים.

מטפי כיבוי

5. במקומות הבאים בבית ספר יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרם:

- (1) באולם התקהלות;
- (2) מאחורי בימת הצגות;
- (3) במעבדה;
- (4) בבית מלאכה;
- (5) במטבח;
- (6) במחסן של חמרים בעירים.

יוסף בורג
שר הפנים

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)
(חמ 76545)

חוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959

תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות בבתי תפילה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959¹, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

הנדרות

1. בתקנות אלה —

"בית תפילה" — בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה אחר המשמש דרך קבע לתפילה או לפולחן דתי ואינו בדירת מגורים;

"ציוד כיבוי" — ציוד, מיתקנים וחמרים המשמשים לכיבוי דליקות לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי — לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;

"רשות כבאות" — כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ואשר בית התפילה נמצא בתחומה.

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 199; תשכ"ט, עמ' 44.

2. בכל בית תפילה חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי וכן להתקין את ציוד הכיבוי, לפי הוראות רשות הכבאות.
3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית תפילה להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת. (ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.
4. ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.
5. מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור.
6. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבית תפילה), תש"ל-1970² — בטלות.
7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבית תפילה), תשל"ב—1972".

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

חלק א'

בחלק זה, "בית תפילה" — בית תפילה המכיל עד 100 מושבים.

1. בקרבת הכניסה לבית התפילה יותקן גלגילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר $\frac{1}{4}$ " ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד.
2. הספקת מים לגלגילון כיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.
3. בבית התפילה יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג.

חלק ב'

בחלק זה, "בית תפילה" — בית תפילה המכיל מ"מ 101 עד 400 מקומות ישיבה.

4. בקרבת כל הכניסות לבית תפילה שהמרחק ביניהן עולה על 60 מטר, יותקן מבפנים ברז כיבוי בקוטר של $\frac{1}{2}$ ".
5. ליד כל ברז כיבוי מהאמורים בסעיף 4 יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של $\frac{1}{2}$ " ובאורך של 15 מטרים כל אחד ומזנק כיבוי אחד בקוטר של $\frac{1}{2}$ ".
6. בכל מפלס שמעל או מתחת לקומת הכניסה המשמש בבית התפילה או המשמש להחסנת חמרים לקיחים או בעירים של בית התפילה, יותקן בקרבת כל חדר מדרגות גלגילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של $\frac{1}{4}$ " ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד.

² ק"ת תשל"ל, עמ' 1793; ק"ת תשל"א, עמ' 542.

7. הספקת מים לכל אחד מברזי הכיבוי בקוטר של 2" האמורים בסעיף 4 תהיה בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

8. בכל קומה של בית התפילה יותקנו לפחות שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג.

חלק ג'

בחלק זה, "בית תפילה" — בית תפילה המכיל יותר מ-400 מקומות ישיבה.

9. (א) בקרבת הכניסה הראשית לבית התפילה יותקן ברז כיבוי בקוטר של 3" לשימוש שירותי הכבאות.

(ב) במקומות הבאים בתוך בית התפילה יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2".

(1) ליד הכניסות הראשיות, כאמור בסעיף 4, וכשקיימות בבית התפילה יותר מכניסה ראשית אחת — ליד כל כניסה ראשית שהמרחק ביניהן עולה על 60 מטרים;

(2) בכל מפלס קומתי ששטחו עולה על 250 מ"ר, ליד כל חדר מדרגות, באופן שהמרחק מכל נקודה במפלס הקומתי לברז הכיבוי האמור לא יעלה על 60 מטרים.

10. ליד כל ברז כיבוי בקוטר של 2" האמור בסעיף 9 (ב) יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנקי כיבוי בקוטר של 2" ובאורך של 15 מטרים ומזנק כיבוי אחד בקוטר של 2".

11. בכל מפלס קומתי ליד כל חדר מדרגות יותקן גלגילון כיבוי אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של 3", ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד.

12. (א) הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של 3" האמורים בסעיף 9 (א) תהיה בכמות של 450 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

(ב) הספקת המים לברזי כיבוי בקוטר של 2" האמורים בסעיף 9 (ב) צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת כשבכל ברז כיבוי תזרום כמות של 250 ליטרים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

(ג) הספקת המים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.

13. במקומות הבאים בבית התפילה יותקנו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים:

(1) ליד כל כניסה למקומות המושבים;

(2) ליד כל כניסה למקומות ההמתנה;

(3) ליד כל כניסה לחדר של שירותים הנדסיים;

(4) ליד כל מחסן של חמרים בעירים או לקיחים;

(5) ליד כל לוח חשמל ראשי או אנפי.

יוסף בורג
שר הפנים

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)
(חמ 76548)

חוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח—1968

תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות במחסנים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959¹ (להלן — החוק) ולפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח—1968², ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה —
- "מחסן" — מקום מקורה או בלתי מקורה המשמש להחסנת טובין;
- "ציוד כיבוי" — ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי — לפי אישור המפקח כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
- "רשות כבאות" — כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ואשר המחסן כלול בתחומה.
2. בכל מחסן חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט בתוספת, וכן להתקין את ציוד הכיבוי, לפי הוראות רשות הכבאות.
3. (א) רשות כבאות רשאית לפי שיקול דעתה וחיבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.
- (ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.
4. ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.
5. מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור.
6. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל"ל—1970³ — בטלות.
7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל"ב—1972".

תוספת

(תקנה 1 ו-2)

בתוספת זו —

"מחסן זעיר" — כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו מ"מ 21 עד 100 מ"ר וגבהו עד 3 מטרים;

"מחסן בינוני" — כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו מ"מ 101 עד 1000 מ"ר וגבהו עד 3 מטרים; על כל 3 מטרים נוספים של גובה או חלק מהם יש להכפיל את השטח כמספר היחידות של הגובה;

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 199; ס"ח תשכ"ט, עמ' 44.

² ס"ח תשכ"ח, עמ' 204.

³ ק"ת תשל"ל, עמ' 1795; תשל"א, עמ' 842.

"מחסן גדול" — כל יחידת שטח במחסן אשר מחסנים בו טובין ואשר שטחו למעלה מ-1001 מ"ר וגבהו עד 3 מטרים ;

"טובין מוצקים או נוזליים לקיחים" — טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם נמוכה מ-100 מעלות צלזיוס ;

"טובין מוצקים או נוזליים בעירים" — טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם היא בין 101—800 מעלות צלזיוס ;

"טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים" — טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם גבוהה מ-800 מעלות צלזיוס.

חלק א'

בחלק זה, "מחסן" — מחסן זעיר אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים.

1. (א) במחסן יותקן גלגילון כיבוי ועליו צינור לחץ בקוטר של $\frac{1}{4}$ " ובאורך של 25 מטרים ובקצה הצינור מונק כיבוי צמוד שנחירו מסוג סילון ריסוס.

גלגילון כיבוי

(ב) גלגילון הכיבוי האמור יותקן במחסן באופן שהמרחק מכל נקודה במחסן לגלגילון הכיבוי לא יעלה על 25 מטרים.

2. הספקת מים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

הספקת מים

3. בכל מחסן יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

מטפה כיבוי

חלק ב'

בחלק זה, "מחסן" —

(1) מחסן זעיר אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בעירים או לקיחים ;

(2) מחסן בינוני אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים או בעירים ;

(3) מחסן גדול אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים.

4. בכל מפלס של מחסן יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של $\frac{1}{2}$ " ובאופן שעל כל 1000 מטרים מרובעים או על כל חלק מהם יותקן ברז כיבוי אחד; בתנאי שהמרחק מכל נקודה של המפלס לברז כיבוי לא יעלה על 60 מטר.

ברז כיבוי

5. בקרבת כל ברז כיבוי כאמור בסעיף 4 יותקן ארון לצידוד כיבוי שיכיל שני זרזוקי כיבוי בקוטר של $\frac{1}{2}$ " באורך של 15 מטרים, ומזנק כיבוי אחד בקוטר של $\frac{1}{2}$ " שנחירו מסוג סילון ריסוס ובקוטר של 8 מ"מ.

זרזוק כיבוי ומזנק כיבוי

6. הספקת מים לברזי כיבוי האמורים בסעיף 4 צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים, ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

הספקת מים

7. בכל מפלס של מחסן, לאורך המעבר המרכזי, יותקנו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג, במספר שעל כל 500 מ"ר של טובין מוחסנים יותקן מטפה כיבוי אחד, בתנאי שמספר מטפי הכיבוי במחסן לא יקטן מ-3.

חלק ג'

בחלק זה, "מחסן" —

- (1) מחסן בינוני אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים לקיחים;
 - (2) מחסן גדול אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בעירים או לקיחים.
8. (א) סביב למחסן, על כל 2000 מ"ר או על כל חלקי מהם, יותקן ברז כיבוי אחד של 3" לשימוש שירותי כבאות.
- (ב) בכל מפלס של מחסן יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2" לפי האמור בסעיף 4.
9. בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של 2", יותקן ארון לצידוד כיבוי שיכיל זרנוקי כיבוי ומונק כיבוי לפי האמור בסעיף 5.
10. (א) הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של 3" תהיה בכמות 400 ליטר מים לדקה.
- (ב) הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של 2" תהיה לפי האמור בסעיף 6.
11. בכל מפלס בנין של מחסן יותקנו מטפי כיבוי לפי האמור בסעיף 7, בתנאי שמספר מטפים במחסן לא יקטן מ-5.

יוסף בורג
שר הפנים

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)
(חמ 76545)

חוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח—1968

תקנות בדבר ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959¹ (להלן — החוק), ולפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח—1968², ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

הנדרות

1. בתקנות אלה —

"מפעל" — כמשמעותו בסעיפים 2 עד 9 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תשל"ל—1970³;

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 199; ס"ח תשכ"ט, עמ' 44.

² ס"ח תשכ"ח, עמ' 204.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337.

"מפעל תעשייה" — מפעל לתעשייה או למלאכה ;

"ציוד כיבוי" — ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת, לפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי — לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק ;

"רשות כבאות" — כמשמעותו בסעיף 1 לחוק, ואשר מפעל התעשייה כלול בתחומה.

2. בכל מפעל תעשייה חייב הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט בתוספת ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.

3. (א) רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של מפעל תעשייה, להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

(ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

4. ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.

5. מילא אחד החייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה האמורה.

6. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה), תשל"ל—1970⁴ — בטלות.

7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה), תשל"ב—1972".

תוספת

(תקנה 1 ו-2)

בתוספת זו —

"מפעל תעשייה זעיר" — מפעל לתעשייה המעסיק במשמרת הראשית עד 50 עובדים ;
"מפעל תעשייה בינוני" — מפעל לתעשייה המעסיק במשמרת הראשית 51 עד 200 עובדים ;
"מפעל תעשייה גדול" — מפעל לתעשייה המעסיק במשמרת הראשית מעל ל-200 עובדים ;
"לקיח" — חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו נמוכה מ-100° מעלות צ' ;
"בעיר" — חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו בין 100° לבין 800° מעלות צ' ;
"בלתי בעיר" — חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו גבוהה מ-800° מעלות צ'.

ח ל ק א'

בחלק זה —

"מפעל תעשייה" — מפעל תעשייה זעיר אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בלתי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו הינו מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בלתי לקיח.

⁴ ק"ת תשל"ל, עמ' 1670 ; ק"ת תשל"א, עמ' 841.

1. בקרבת הכניסה למפעל תעשיה יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2".
2. בקרבת ברז הכיבוי האמור בסעיף 1 יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שלושה זרנוקי כיבוי בקוטר של "2" ובאורך של 15 מטרים ומוזנק כיבוי אחד בקוטר של "2" מסוג סילון ריסוס, עם נחיר של 8 מ"מ.
3. הספקת המים לברז הכיבוי האמור בסעיף 1 תהיה בכמות של 250 ליטר לדקה ובחץ של 4 אטמוספרות, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.
4. בכל מפלס של בנין במפעל תעשיה, לאורך המעבר המרכזי, יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרם.

חלק ב'

בחלק זה "מפעל תעשיה" —

- (1) מפעל תעשיה זעיר אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בעיר או לקיח, או שהמוצר המוגמר מוצק או נוזלי, בעיר או לקיח;
- (2) מפעל תעשיה בינוני, אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בעיר, או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בעיר;
- (3) מפעל תעשיה גדול, אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בלתי בעיר ובלתי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי, בלתי בעיר ובלתי לקיח.
5. (א) בקרבת הכניסה הראשית למפעל תעשיה יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3" לשימוש שירותי הכבאות.
- (ב) בקרבת שתי החזיתות הראשיות של בנין מפעל תעשיה, על כל חלק מאורך של 60 מטר, יותקן ברז כיבוי אחד בקוטר של "2"; אם אורך חזיתו של הבנין האמור קטן מ-60 מטר, יותקן ברז כיבוי אחד בקוטר של "2" בכל אחת משתי חזיתות הבנין האמורות; אם אורך חזיתות הבנין האמור גדול מ-60 מטר, יותקן ברז כיבוי אחד על כל חלק מחזית הבנין של 60 מטר, וברז כיבוי אחד נוסף על כל חלק מחזית הבנין הגדול מ-15 מטר.
- (ג) בכל מפלס קומתי בתוך בנין מפעל תעשייתי אשר מעל או מתחת למפלס הקרקע יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2" בקרבת כל חדר מדרגות המוביל לאותו המפלס (להלן — ברז כיבוי פנימי).
- (ד) בכל מפלס קומתי שמעל או מתחת למפלס הקרקע בתוך בנין של מפעל תעשיה, יותקנו ברזי כיבוי נוספים בקוטר של "2", באופן שמכל נקודה במפלס האמור לברז כיבוי פנימי ולברז כיבוי חיצוני לא יעלה המרחק על 60 מטרים.

6. בקרבת כל ברו כיבוי חיצוני ופנימי במפעל יותקן ארון לצידוד כיבוי שיכיל:

(1) זרנוקי כיבוי בקוטר של 2" ובאורך של 15 מטרים, ומספרם של הזרנוקים יהיה כמספר ברוי הכיבוי החיצוניים והפנימיים בתנאי שמספרם לא יקטן מ-4 זרנוקי כיבוי;

(2) מזנקי כיבוי בקוטר 2" עם נחיר של 8 מ"מ מסוג סילון ריסוס שמספרם יהיה כמספר מחצית זרנוקי כיבוי, בתנאי שמספרם לא יקטן מ-2 מזנקי כיבוי.

גלגילון כיבוי

7. בכל מקום בבנין של מפעל תעשיה שרשות כבאות אישרה שמסוכן או מזיק שיהיה בו ברו כיבוי פנימי כאמור בסעיפים 5(ג) או (ד) יותקן במקומו גלגילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של 1/4" ובאורך של 25 מטרים ובקצה הצינור האמור מזנק כיבוי צמוד מסוג סילון ריסוס.

הספקת מים

8. (א) הספקת המים לברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים צריכה לאפשר הפעלת שני ברוי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברו כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

(ב) הספקת המים לצינור של גלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה בלחץ של 4 אטמוספרות.

מטפה כיבוי

9. בכל מפלס בבנין של מפעל תעשיה יותקנו מטפי כיבוי, מסוג של אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים, במספר של מטפה אחד על כל 200 מ"ר, בתנאי שסך מטפי הכיבוי בבנין של מפעל תעשיה לא יקטן מ-4 מטפי כיבוי.

חלק ג'

בחלק זה "מפעל תעשיה" —

(1) מפעל תעשיה בינוני אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו הינו מוצק או נוזלי לקיח;

(2) מפעל תעשיה גדול אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי בעיר או לקיח או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי בעיר או לקיח.

ברז כיבוי

10. (א) בקרבת שתי הכניסות הראשיות למפעל תעשיה יותקנו, בכל כניסה, ברו כיבוי בקוטר של 3" לשימוש שירותי הכבאות.

(ב) סביב כל החזיתות של בנין במפעל תעשיה יותקנו ברוי כיבוי בקוטר של 2" כשהמרחק בין ברוי הכיבוי הוא 60 מטרים (להלן — ברו כיבוי חיצוני).

(ג) בכל מפלס קומתי שמעל או מתחת למפלס הקרקע בתוך בנין של מפעל תעשיה יותקנו ברוי כיבוי בקוטר של 2" לפי האמור בסעיפים קטנים 5(ג) ו-5(ד).

11. בקרבת כל ברו במפעל תעשיה יותקן ארון לצידוד כיבוי שיכיל זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי לפי האמור בסעיף 6.

זרנוק כיבוי
ומזנק כיבוי

12. בכל מקום בבנין. תעשייה שרשות כבאות אישרה שמסוכן או מזיק שיהיה בו ברו כיבוי פנימי כאמור בסעיף 5(ג) או (ד), יותקן בו גלגילון כיבוי לפי האמור בסעיף 7.
13. (א) הספקת מים לברו כיבוי של 3" יהיה בכמות של 400 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.
- (ב) הספקת המים לברו כיבוי של 2" צריכה לאפשר הפעלה של שלושה ברוי כיבוי בבת אחת בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות, בתנאי שהלחץ בברו הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.
- (ג) הספקת המים לצינור שעל גלגילון הכיבוי יהיה לפי האמור בסעיף 8(ב).
14. בכל מפלס של בנין תעשייה יותקנו מטפי כיבוי מסוג של אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים, במספר שעל כל 30 עובדים באותו בנין במשמרת הראשית יותקן מטפה כיבוי אחד, בתנאי שסך מטפי הכיבוי בבנין של מפעל תעשייה לא יקטן מ-8 מטפי כיבוי.

יוסף בורג
שר הפנים

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)
(חמ 76345)

חוק מילווה פיתוח, תש"ך-1960

תקנות בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב ותנאיה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 9, 12 ו-13 לחוק מילווה פיתוח, תש"ך-1960,¹ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוצאה סדרה של
איגרות חוב

1. ביום כ"ו באדר תשל"ב (12 במרס 1972) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות והיא תסומן באותיות "קצ"ט" ותכונה "מילווה פיתוח, תש"ך-1960, סדרה קצ"ט".

פריון וריבית

2. ביום כ"ב באדר תשל"ז (12 במרס 1977) ייפדו איגרות החוב באחד משני הסכומים הנקובים בפסקאות (1) ו-(2) לתקנה 5(א) לתקנות מילווה פיתוח (סדרה ק"ל), תשכ"ט-1969² (להלן — "התקנות המקוריות"), והוראות התקנה האמורה יחולו על איגרות החוב בשינוי מועד הפדיון.

החלת תקנות

3. תקנות 2, 3, 4, 5(ב), 6, 7, 8, 9, 10 ו-11 לתקנות המקוריות יחולו על איגרות החוב מסדרה זו.

נוסח האיגרות

4. איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספות הראשונה והשניה לתקנות המקוריות.

השם

5. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מילווה פיתוח (סדרה קצ"ט), תשל"ב-1972".

יעקב ש' שפירא
שר המשפטים
ממלא מקום שר האוצר

כ"ו באדר תשל"ב (12 במרס 1972)

¹ ס"ח תש"ך, עמ' 47; תשכ"ד, עמ' 116; תשכ"ו, עמ' 15; תשכ"ז, עמ' 106; תשכ"ח, עמ' 34; תשכ"ט, עמ' 221.

² ק"ת תשכ"ט, עמ' 1310.

תקנות מילווי קליטה וחככון חובה (תעודות מילווי), תשל"ב-1971

הודעה בדבר סדרי ההגרות, מקומן ומועדן

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות מילווי קליטה וחככון חובה (תעודות מילווי),
תשל"ב-1971, אני מודיע לאמור:

1. התעודות מוצאות כשהן נושאות מספרי קבוצות מ-1 עד 12. סימון
התעודות
2. בכל שנה במשך אחת עשרה שנים החל בשנת 1972 ועד שנת 1982 תקויים הגרלה לצורך פדיון תעודות מילווי קליטה וחככון חובה לשנת המס 1966; ההגרלה-תקויים לא יאוחר מ-15 במרס של כל שנה. קיום ההגרות
3. (א) לתוך קלפי שהוכן לשם כך יוטלו בהגרלה הראשונה 12 פתקים, הנושאים את מספרי הקבוצות; מפתקים אלו יועלה בגורל פתק אחד, ומספר הקבוצה שעליו ייחשב כעלייתן בגורל של כל התעודות הנושאות מספר קבוצה זה. סדרי ההגרות
- (ב) בשאר ההגרות יוטלו לקלפי פתקים הנושאים את מספרי הקבוצות שטרם עלו בגורל, וההגרלה תיעשה כאמור בסעיף קטן (א).
- (ג) השיעור השנתי השנים עשר ייפרע לפי המספר הנותר שלא עלה בגורל.
4. התברר לאחר הגרלה כי יש להוציא תעודה לאדם שמסיבה כלשהי לא הוצאה לו עד ליום הגרלה, יוצאו תעודות הנושאות מספרי קבוצות שטרם עלו בגורל. תעודות שטרם
הוצאו
5. על ביצוע ההגרות יפקחו לא פחות מאשר שני נציגים ממינהל מילווי המדינה בבנק ישראל. פיקוח על
ההגרות
6. לגבי כל הגרלה ייערך פרוטוקול ובו יירשם מקום ומועד ההגרלה ומספר הקבוצה שעלתה בגורל. ניהול
פרוטוקול
7. הודעות על תוצאות ההגרלה יפורסמו ברשומות. פרסום תוצאות
ההגרלה
8. (א) ההגרלה הראשונה לצורך פרעון השיעור הראשון תקויים ביום כ"ט באדר תשל"ב (15 במרס 1972), בשעה 10.00, במשרדי בנק ישראל, רח' לילינבלום 37, תל-אביב. מועד ההגרלה
הראשונה
- (ב) הודעה על מקום שאר ההגרות ומועדיהן תפורסם ברשומות.
9. להודעה זו ייקרא "הודעת מילווי קליטה וחככון חובה (הארכה), תשכ"ו-1966 (סדרי ההגרות, מקומן ומועדן), תשל"ב-1972". השם

פנחס ספיר
שר האוצר

כ"א באדר תשל"ב (7 במרס 1972)
(חמ 72493)

¹ ק"ת 2767, תשל"ב, עמ' 191.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק ,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).