



רשומות

קובץ התקנות

14 במרס 2013

7232

ג' בניסן התשע"ג

עמוד

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (קשר של קטין עצור עם בני משפחתו מדרגה ראשונה), התשע"ג-2013	876
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה), התשע"ג-2013	878
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשע"ג-2013	882
הודעת שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התשע"ג-2013	882
תיקון טעות	

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (קשר של קטין עצור עם בני משפחתו מדרגה ראשונה), התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ב(ד) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה – הגדרות

"בן משפחה מדרגה ראשונה" – הורה, אח ובן זוג של הקטין מנישואין; "זכויות התקשרות" – התקשרות עם בני משפחה מדרגה ראשונה של קטין, כמפורט בסעיף 13ב(ב) לחוק; קבלת מבקרים, קיום קשר טלפוני עמם, משלוח מכתבים אליהם וקבלת מכתבים מהם; "קטין" – קטין עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום; "קצין ממונה" – כהגדרתו בסעיף 25 לחוק המעצרים; "תקנות המעצרים" – תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז-1997.²

2. החלטת הקצין הממונה

2. (א) נעצר קטין, ושוכנע הקצין הממונה כי קיימות נסיבות שבשלהן מתן של זכויות התקשרות עלול לפגוע בחקירה, לרבות בהתקיים אחת מאלה, ישקול אם בשל כך יש צורך בשלילת מתן הזכויות האמורות מן הקטין, כולן או חלקן:

(1) חשש לסיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין;

(2) חשש למניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה שהקטין חשוד בביצועה;

(3) חשש לסיכול של מניעת עבירות נוספות, בקשר לחקירה;

(4) חשד סביר כי בן משפחתו מדרגה ראשונה של הקטין או בן משפחתם של מי מהם היה צד לעבירה – כחשוד, כנפגע, או כעד.

(ב) לא יורה הקצין הממונה על שלילת זכויות התקשרות או חלקן כאמור בתקנת משנה (א), אם ניתן להשיג את אותה מטרה בהתניה של זכויות ההתקשרות בתנאים, שתכליתם למנוע אפשרות פגיעה בחקירה.

(ג) שלילת זכויות ההתקשרות או התנייתן יובאו לידיעת הקטין.

(ד) החלטת הקצין הממונה לעניין זכויות התקשרות תתועד בכתב ותהיה ערוכה לפי הטופס שבתוספת (להלן – הטופס); החליט הקצין הממונה לשלול או להתנות בתנאים את זכויות ההתקשרות, כולן או מקצתן, יציגו בטופס הנסיבות אשר הביאו להחלטתו.

3. יישום החלטת הקצין הממונה

3. הטופס יימסר, עם הגעתו של הקטין לבית המעצר, למפקד בית המעצר או למי מטעמו; אופן קבלת הטופס ותיעודו והנחיות מפקד בית המעצר או מי מטעמו ליישומה של ההחלטה, יהיה קבוע בנהלי שירות בתי הסוהר.

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.

² ק"ת התשנ"ז, עמ' 664.

4. מצא הקצין הממונה כי השתנו הנסיבות אשר הביאו להחלטה האמורה בתקנה 2, שינוי נסיבות באופן שיש בו להצדיק את שינויה, תתועד החלטתו בטופס שבתוספת; הטופס יועבר בלא דיחוי למפקד בית המעצר או למי מטעמו; לעניין החלטה זו, יחולו ההסדרים הקבועים בתקנות 2 ו-3, בשינויים המחויבים.
5. למעט לעניין הוראות סעיף 9(ב)6 ו-7(ד) לחוק המעצרים, הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל הוראה אחרת לפי כל דין, לעניין החזקת קטין ושליטה או הגבלה של זכויות התקשרות עם בן משפחתו מדרגה ראשונה בשל חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביטחון הציבור, ביטחונו של אדם, כללי המשמעת, סדרי מקום המעצר או הליכי חקירה ומשפט.
6. תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן.

תחילה

תוספת

(תקנות 2(ד) ו-4)

מס' תיק פל"א.....

טופס נלווה לעצור קטין בנושא ביקורים, שיחות טלפון ומכתבים מבני משפחה מדרגה ראשונה

- ☐ החלטת הקצין הממונה בעת מילוי טופס אסמכתה לכליאת קטין.
- ☐ החלטת הקצין הממונה בשל שינוי בנסיבות.

א. 1. פרטי הקצין הממונה*

מס' אישי	שם פרטי	שם משפחה	תפקיד ויחידה	מס' טלפון ביחידת המשטרה	מס' נייד

2. פרטי הקצין הממונה על החקירות בתחנה

מס' אישי	שם פרטי	שם משפחה	תפקיד ויחידה	מס' טלפון ביחידת המשטרה	מס' נייד

ב. פרטי הקטין העצור

ת"ז	שם פרטי	שם משפחה	עצור החל ביום

ג. אני הקצין הממונה החתום מטה, מורה כמפורט להלן (יש לסמן אחת משתי האפשרויות):

- ☐ אין מניעה חקירתית למתן זכויות התקשרות לקטין העצור עם בני משפחתו מדרגה ראשונה**
- ☐ קיים צורך בשלילת זכויות התקשרות של הקטין העצור עם בני משפחתו מדרגה ראשונה, כולן או חלקן, או בהתנייתן בתנאים, הכל כמפורט בטבלה בסעיף ד להלן, וזאת בשל חשש לפגיעה בחקירה, בהתקיים אחת או יותר מאלה**:

* קצין ממונה – קצין משטרה כהגדרתו בסעיף 25 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996.

** בהתאם לסעיף 13(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971.

- חשש לסיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרים של חשודים נוספים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין;
 - חשש למניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה שהקטין חשוד בביצועה;
 - חשש לסיכול של מניעת עבירות נוספות, בקשר לחקירה;
 - חשד סביר כי בן משפחתו מדרגה ראשונה של הקטין או בן משפחתם של מי מהם היה צד לעבירה – כחשוד, כנפגע, או כעד;
 - חשש אחר לפגיעה בחקירה (פרט).....
- ד. ההגבלות:

תנאים להתקשרות	הגבלה מלאה	אין הגבלה	דרך ההתקשרות
			קבלת מבקרים
			התקשרות טלפונית
			משלוח מכתבים
			קבלת מכתבים
תאריך:			חתימת הקצין

ד' באדר התשע"ג (14 בפברואר 2013)
(חמ 4516-3)

יצחק אהרנוביץ'
השר לביטחון הפנים

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה), התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989¹, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"דרישות יעילות אנרגטית מזערית" – דרישות מזעריות לפעילות אנרגטית יעילה של יחידת קירור מים חדשה לפי מדדי ה-ESEER, COP או ה-IPLV ובהתחשב בעומס הפעילות של אותה יחידה כמפורט בתוספת;

"חוות דעת מקצועית" – אישור של אחד הגורמים האלה:

(1) "מעבדה" כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997²;

¹ ס"ח התש"ן, עמ' 28.

² ס"ח התשנ"ז, עמ' 156.

(2) מעבדת EUROVENT או ARI;

(3) מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958³, שהוא בעל ניסיון של 10 שנים בתכנון, הקמה או תפעול יחידות קירור מים;

"יחידת קירור מים חדשה" – יחידה לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים בעלת תפוקה של 20 טונות קירור לפחות, שלא הופעלה מעולם בישראל;

"ARI" – American Refrigeration Institute;

"COP" – (Coefficient of Performance) מקדם יעילות;

"ESEER" – (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) מקדם יעילות משולב בעומסים חלקיים של ה-EUROVENT;

"EUROVENT" – The European Committee of Air Handling and Refrigeration Equipment Manufacturers;

"IPLV" – (Integrated Part Load Value) מקדם יעילות משולב לעומסים חלקיים.

2. (א) לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בישראל לא ימכור, ולא ישווק יחידת קירור מים חדשה אלא אם כן הוגשה לממונה חוות דעת מקצועית והממונה שוכנע על פיה כי אותה יחידה עומדת בדרישות היעילות האנרגטית המזערית.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), הממונה רשאי להתיר לאדם לייבא, למכור, לשווק או לייצר לשוק בישראל יחידת קירור מים חדשה שאינה עומדת בדרישות היעילות האנרגטית המזערית בהתקיים אחד מאלה, ובלבד שפורטו לפני הממונה הנימוקים לכך:

(1) אם יחידת קירור המים נוצרה במיוחד כדי לעבוד בתנאי סביבה קשים הגורמים ליעילות אנרגטית נמוכה, כגון מידת חום חיצוני העולה על 45 מעלות;

(2) אם יחידת קירור המים צוידה במערכת השבת חום, שאז יותר COP בקירור קטן ב־5% מהערך הנקוב בטבלה לסוג יחידת הקירור;

(3) במקרים חריגים מטעמים שינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים שכתובתו www.energy.gov.il.

3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).

תחילה

תוספת

(תקנה 1)

דרישות היעילות האנרגטית המזערית ליחידת קירור מים חדשה עד תאריך י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)

סוג יחידה	תפוקת היחידה	יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP	יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור ESEER או IPLV
יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג "שבלול" (scroll)	עד 350 קילו וואט (להלן – קו"ט)	2.6	3.6
שווה או גדול מ־350 קו"ט		2.9	3.7

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

סוג יחידה	תפוקת היחידה	יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP	יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור ESEER או IPLV
יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג בורגי (rotary screw)	עד 350 קו"ט	2.7	3.7
	שווה או גדול מ-350 קו"ט	2.9	3.7
יחידה עם מעבה מקורר אוויר המופעלת כיחידה אחידה לקירור או חימום מים (משאבת חום)	עד 350 קו"ט	2.4	3.5
	שווה או גדול מ-350 קו"ט	2.9	3.7
יחידה מקוררת אוויר בלא מעבה	כל התפוקות	3.1	אין דרישה
יחידה מקוררת מים בוכנתית	כל התפוקות	4.2	אין דרישה
יחידה מקוררת מים מסוג בורגי (rotary screw) ושבלול (scroll)	עד 350 קו"ט	4.45	5.5
	שווה או גדול מ-350 קו"ט ועד 1055 קו"ט	4.9	5.5
	שווה או גדול מ-1055 קו"ט	5.5	6.2
יחידה מקוררת מים צנטריפוגלית	עד 528 קו"ט	5	6
	שווה או גדול מ-528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט	5.55	6.5
	שווה או גדול מ-1,055 קו"ט	6.1	7

הערות:

1. היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מאובזרות עם מערכות להשתקת רעשים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר בלא מערכת השתקת רעשים.
2. היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מצוידת עם מפוחים צנטריפוגליים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר עם מפוחים ציריים.
3. יחידת קירור מים חדשה נדרשת לעמוד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור IPLV או ESSER (העמודה השמאלית ביותר) או בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP (העמודה השנייה משמאל).

**דרישות היעילות האנרגטית המזערית ליחידת קירור מים חדשה מתאריך
כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)**

סוג יחידה	תפוקת היחידה	יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP	יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור ESEER או IPLV
יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג "שבלול" (scroll)	עד 350 קו"ט	3	3.6
יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג בורגי (rotary screw)	שווה או גדול מ־350 קו"ט	3.3	3.7
יחידה עם מעבה מקורר אוויר המופעלת כיחידה אחידה לקירור/חימום מים (משאבת חום)	עד 350 קו"ט	3.1	3.7
יחידה מקוררת אוויר בלא מעבה	שווה או גדול מ־350 קו"ט	3.3	3.7
יחידה מקוררת מים בוכנתית	עד 350 קו"ט	2.7	3.5
יחידה מקוררת מים מסוג בורגי (rotary screw) ושבלול (scroll)	שווה או גדול מ־350 קו"ט ועד 1,055 קו"ט	3.3	3.7
יחידה מקוררת מים צנטריפוגלית	שווה או גדול מ־528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט	4.6	אין דרישה
יחידה מקוררת מים	שווה או גדול מ־528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט	4.9	אין דרישה
יחידה מקוררת מים	שווה או גדול מ־528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט	5.4	5.5
יחידה מקוררת מים	שווה או גדול מ־528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט	6	6.2
יחידה מקוררת מים	שווה או גדול מ־528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט	5.5	6
יחידה מקוררת מים	שווה או גדול מ־528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט	6.1	6.5
יחידה מקוררת מים	שווה או גדול מ־528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט	6.7	7

הערות:

1. היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מאובזרות עם מערכות להשתקת רעשים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר בלא מערכת השתקת רעשים.
2. היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מצוידת עם מפוחים צנטריפוגליים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר עם מפוחים ציריים.
3. יחידת קירור מים חדשה נדרשת לעמוד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור IPLV או ESSER (העמודה השמאלית ביותר) או בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP (העמודה השנייה משמאל).

כ"ה בטבת התשע"ג (7 בינואר 2013)

עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים

(חמ 4467-3)

תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(5) לפקודת התעבורה' (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 330ב(ג)1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, במקום "י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)", יבוא "כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014)".

י"ט באדר התשע"ג (1 במרס 2013)
(חמ 83-3-1ת)

ישראל כ"ץ

שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

² ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ג, עמ' 211, עמ' 390, עמ' 593, עמ' 645, עמ' 646 ועמ' 820.

הודעת שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התש"ס-2000' (להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש ינואר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2012, נוסח תקנות 1 ו-2 לתקנות הוא החל ביום כ"א בניסן התשע"ג (1 באפריל 2013), כמפורט להלן:

1. "שיעור האגרה בעד בחינת מקצוע לפי הפרק השלישי לחוק, תיגבה אגרה של 141 שקלים חדשים.

2. על אף האמור בתקנה 1, תיגבה מנבחן שהוא חייל בשירות חובה כמשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, אגרה מופחתת של 68 שקלים חדשים."

כ"ז בשבט התשע"ג (7 בפברואר 2013)

(חמ 1220-3)

שרון קדמי

המנהל הכללי של משרד
התעשייה המסחר והתעסוקה

¹ ק"ת התש"ס, עמ' 638; התשע"ב, עמ' 828 ועמ' 1000.

תיקון טעות

בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשע"ג-2012, שפורסמו בקובץ התקנות 7196, התשע"ג, עמ' 364, בסעיף 2(4) לנספח ו', במקום "שנים לפני תחילתה של אותה שנת מס" צריך להיות "בארבע השנים שלפני תחילתה של אותה שנת מס".

(חמ 308-3)